

ACLARACIONES # 1

REPUESTA A SOLICITUDES DE ACLARACION Licitación Pública OEI-LP-07-2010

“REMODELACIÓN DE 4 AULAS TALLER EN EL “CENTRO ESCOLAR CRISTO REDENTOR” DEL MUNICIPIO MUELLE DE LOS BUEYES, RAAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA JÓVENES Y ADULTOS (PAEBANIC V)”

El Comité de Licitación del proceso referido en el título, hace del conocimiento de todos aquellos interesados en presentar oferta en este proceso licitatorio, las solicitudes de aclaración recibidas y las respuestas dadas por el Comité a las mismas, las que se publican para el conocimiento de todo aquel interesado en www.oei.org.ni.

Pregunta.

1.- Con respecto al proyecto de referencia, por este medio le solicito aclaración ya que revisando los planos, no logro encontrar la hoja Nº 2 de 2 de Muebles Típicos para módulos de aulas. Localice la hoja Nº 1 de 2, esto significa que son dos hojas, favor aclarar.

Respuesta.

1. La hoja a que usted hace referencia debe decir 1 de 1 en lugar de 1 de 2. Solamente hay una hoja para Muebles Típicos.

Pregunta.

2.- El bordillo frontal al edificio se eliminará total y se construirá de nuevo?

Respuesta.

2. Si, se consideró demolición y construcción nueva según alcances de obras en Etapa 090 PISOS; Remate de Piso en pasillo.

Pregunta.

3.- El perlín de 2"x6"x1/16", que aparece corrido en los laterales de la estructura de techo se considerará como parte de la estructura?

Respuesta.

3. Si, es parte de la estructura de techo.

Pregunta.

4.- En la sección de estructura de techo hace mención de una fascia con tubo cuadrado pero en los alcances no aparece se considerará como parte de la estructura?

Respuesta.

4. Apegarse a lo establecido en los alcances de obras, no incluye fascia.

Pregunta.

5.- Que tipo de fijación se usará para esta zona, la varilla de gancho ó el goloso?

Respuesta.

5. Apegarse a lo establecido en los planos típicos Lamina 13/21.

Pregunta.

6. si fuera el de la varilla llevará el taco de madera y como se colocaría?

Respuesta.

6. Apegarse a lo establecido en los planos típicos.

Pregunta.

7. a que distancia se considera el botadero para botar los escombros que son producto de las demoliciones?

Respuesta.

7. Apegarse a lo establecido en el PBC.

Pregunta.

8. Las pizarras se pintarán con pintura pizarra?

Respuesta.

8. No se incluye pintura en pizarras.

Pregunta.

9. La acometida eléctrica para el pabellón de donde se alimentará? es aérea ó enterrada?

Respuesta.

9. Se alimentará del poste de luz cerca del pabellón Nº 2, tal como se indica en el Plano de conjunto con proyecto y la acometida será aérea.

Pregunta.

10.- ¿Existen planos ilustrativos de la estructura de madera del techo?

Respuesta.

10. No existen, ya que la estructura será reemplazada.

Pregunta.

11.- ¿A que tipo de estructura de techo de madera? Cuales son las longitudes y secciones y como están distribuidos?

Respuesta.

11. Si considera necesaria esta información para preparar su oferta apegarse al PBC Numeral IG5.

Pregunta.

12.- ¿Las verjas metálicas a quitar en las ventanas están dentro de los boquetes o sobre puestas?

Respuesta.

12. Las verjas metálicas de ventanas no son empotradas.

Pregunta.

13.- ¿Qué diseño tienen las verjas a quitar y de que material están hechas? ¿Son tubos, platinas o acero de refuerzo? Favor especificar.

Respuesta.

13. Son de tubo cuadrado de 1" el marco y varillas lisas de 3/8"

Pregunta.

14. En la etapa 010 aparece la demolición de 26,09 m² de infraestructura. ¿Cuál es el tipo de la infraestructura a demoler: Mampostería confinada, mampostería reforzada o tipo combinada bloque y madera?

Respuesta.

14. Es de tipo combinada bloque y madera.

Pregunta.

15. Para calcular la estructura que han definido, podrían suministrar la planta estructural de techo? ¿Cuales son las especificaciones del acero en cuanto a secciones y espesores?

Respuesta.

15. Apegarse a lo establecido en los planos típicos.

Pregunta.

16. El pulido y abrillantado de pisos es en que tipo de pisos?

Respuesta.

16. En piso de ladrillo rojo.

Pregunta.

17. En la etapa 110 particiones. La estructura metálica es de aluminio? Que tipo de perfil 2 5/8 o 3 5/8? ¿Cuál es la altura de la partición y cual es el ancho?

Respuesta.

17. La etapa de particiones corresponde al forro de mojinetes internos, el ancho del aula y h= 0.60mt y se utilizará perfil de 2 5/8.

Pregunta.

18. Cuando hablan de mesa móvil de 1,22 x 2,44m debe llevar rodos y de que tipo?

Respuesta.

18. Apegarse a lo establecido en detalles de muebles en planos.

Pregunta.

19. Los exhibidores móviles de circuitos eléctricos se refieren a 1.20 de altura, pero dice la altura total de 1,80m incluye las patas. Favor explicar y es posible suministrar dibujo?

Respuesta.

19. Apegarse a lo establecido en los alcances de obras.

Pregunta.

20. Las puertas son Standard o son puertas especiales? Favor definir la tabla de puertas especificando anchos y alturas.

Respuesta.

20. Apegarse a detalle de plano de puerta.

Pregunta.

21. Existe energía eléctrica y agua potable en el local? Si no existen a que distancia se encuentran las acometidas?

Respuesta.

21. Si existen.

Pregunta.

22. El local estará totalmente vacío al momento de iniciar las obras o esta habitado?

Respuesta.

22. Esto se coordinará con la dirección del centro.

Pregunta.

23. Deben considerarse obras temporales para el alojamiento de los trabajadores o se pueden utilizar las instalaciones existentes?

Respuesta.

23. Apegarse a lo establecido en el PBC y Especificaciones Técnicas.

Pregunta.

24. La arena a utilizar es Motastepe?

Respuesta.

24. Apegarse a lo establecido en el PBC y Especificaciones Técnicas.

Pregunta.

25. Existen letrinas que se pueden utilizar o debe construirse una nueva letrina?

Respuesta.

25. Apegarse a lo establecido en el PBC y Especificaciones Técnicas.

Pregunta.

26.- si no hay ventanas

Respuesta.

26. No existen.

Pregunta.

27.- si el piso solo son 60.70 m2

Respuesta.

27. Apegarse a lo establecido en los alcances de obras.

Pregunta.

28.- si en la canalización eléctrica no se tienen que romper paredes

Respuesta.

28. La canalización será superficial.

29- si la licitación es publica.

Respuesta:

29. Sí, es Licitación Pública tal y como lo indica el Pliego de Bases y Condiciones publicado. Los plazos de la licitación son los que indica el documento base a lo interno (ver también página 38 del PBC).

Managua, 26 de julio 2010.