



## Aclaraciones # 1 Licitación Pública OEI-LP-1-2011

“Remodelación y Ampliación del Albergue y/o Casa de Acogida del Movimiento de Mujeres ‘Nidia White’ en Puerto Cabezas, Región Autónoma del Atlántico Norte”

Con instrucciones del Comité de Licitación se hacen del conocimiento de todos los interesados, las preguntas de aclaración presentadas por los potenciales oferentes y las respuestas a las preguntas brindadas por el Comité de Licitación.

Para el conocimiento de todo interesado estas se publican en el portal [www.oei.org.ni](http://www.oei.org.ni).

1. En el ítem 050 MAMPOSTERIA, en el subítem 05002 Paredes especiales se menciona una pared de madera con estructura de madera los cuales son 1098.54 pies, solicito a través del mismo si son tan amables de facilitarme un plano detallado de dicha estructura y a la vez especificar el tipo de madera a utilizar.

**Respuesta: con relación a los planos solo se les facilitó en la hoja A-4 la planta arquitectónica, atenerse a los planos dados por la entidad contratante.**

2. En el ítem 090 PISOS, subítem 09003 pisos especiales en el piso cerámico antiderrapante no especifican la dimensión de la cerámica, así mismo el de los azulejos.

**Respuesta: Este acabado se ajustará de acuerdo a las medidas estándar como se refleja en el plano arquitectónico en la hoja A-5 y color a escogerse por el cliente.**

3. En el ítem 130 ELECTRICIDAD, subítem 13003 lámparas y accesorios se mencionan 2 lámparas empotradas a pared y a la vez 4 luminarias, especificar el tipo de lámpara y luminarias y modelo.

**Respuesta: Con respecto a esta inquietud se definirá en la obra según cliente.**

4. Por error se me olvidó solicitarles detalle de los planos para las particiones de plywood y particiones de aluminio y plexiglas, así mismo detalle del mueble de concreto, ya que los detalles que aparecen solo son de los muebles de madera.

**Respuesta: el detalle de las particiones aparece en la hoja A-6 sección parcial C, estas mismas, son las particiones que dividen los servicios sanitarios, en el caso de las particiones de aluminio y plexiglas, se omite el vidrio por el plexiglas, que son las puertas de los baños.**

**Con respecto a los muebles de concreto, están son los de la cocina (acabado en pantry de concreto y yaneado) ver detalles en la hoja A-4 parcial a,b,c**

5. En los últimos días ah habido un alza en los materiales de construcción como el hierro y el cemento ¿tomara en cuenta estas alzas el organismo con respecto a l precio base del proyecto?



**Respuesta: el organismo no se compromete a realizar reajuste de precio, ni habrá orden de cambio por precio unitario, el ofertante hará su estimación conforme el estime la variación según el comportamiento del mercado, los precios unitarios valen para todo el proceso de ejecución del proyecto**

6. En la etapa 060 techos y fascia, estructura de madera, cuartones de 2"x6" y clavadores de 3"x3" no especifica que especie de madera se utilizara.

**Respuesta: Guayabo o guayabo negro.**

7. En la etapa 14002. Madera machimbrada, dice que el forro de entrepiso será de 1 1/2". La pregunta es que otro tipo de medidas se usara al no cotizarse en la zona madera machimbrada de 12"

**Respuesta: En el caso de la dimensión el espesor será de acuerdo a los planos y con relación al ancho será un mínimo de 8"**

Managua y Puerto Cabezas, 3 de mayo 2011.